



RED
ELÉCTRICA
DE ESPAÑA

Grupo Red Eléctrica

Evaluación y acreditación... Información estructural

Octubre 2019

Evaluación y acreditación... : Información estructural (1 de 4)

- El proceso, general:
 - Disponer el OS de los datos estructurales necesarios para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones
 - Los datos estructurales están definidos en el PO 9 (apartado 4 y anexo I)
 - Han de aportarse al OS utilizando el formulario T243 vigente
 - Son datos relativos a las instalaciones que se conectan a la RdT o a la RdD
 - Se validan por parte del OS
 - Es proceso posterior al de acceso

Evaluación y acreditación... : Información estructural (2 de 4)

- Desarrollo del proceso:
 - Los sujetos aportan la información por correo a infoestructural@ree.es
 - El OS, si se requiere, solicita al sujeto que complete datos para poder abordar su análisis
 - El OS analiza la información y:
 - O bien solicita subsanaciones
 - O bien indica su conformidad, al sujeto e internamente
 - Periodo de análisis y subsanaciones: **2 meses**, como referencia
 - Variantes o singularidades de conformidad a la información estructural, **a evitar en lo posible:**
 - Conformidad parcial: Instalación de enlace, transformador de máquina
 - Información incompleta que permite llevar a cabo la conexión

Evaluación y acreditación... : Información estructural (3 de 4)

- CUESTIONES QUE FACILITAN EL ANÁLISIS

- Compartir el sujeto el conocimiento dentro de su empresa
- Evitar las llamadas telefónicas
- Identificar la información nueva y l arevisada
- Correo de envío:
 - Indicar qué se quiere energizar (enlace o instalación de generación concreta) y cuándo
 - Enviar la información **por correo electrónico**:
 - 10 MB por correo / Evitar el uso de enlaces de descarga
 - Formulario T243:
 - Edición vigente (incluye CIPES, excluye planos de ubicación)
 - **Con información completa**
 - Solo la instalación de generación a conectar
 - Filas ocultas o reducidas

Evaluación y acreditación... : Información estructural (4 de 4)

- CUESTIONES RELATIVAS A LOS PROPIOS DATOS
- Formulario T243:
 - Portada: Versión, Versión a la que supera, Datos actualizados
- Edición/revisión y fecha de documentación adjunta
- Instalaciones de conexión: IUN
- Esquema de evacuación
- 2.1.4.i / 2.1.6.i Disponibilidad de regulación primaria: Indicar 'NO', si es el caso
- 2.1.4.I / 2.1.6.I Contenido máximo de distorsión armónica: Imprescindibles de tensión

- Protecciones
- Modelos dinámicos
- Supervisión conformidad, certificados