BOLETÍN MENSUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

#58 OCT 2021

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Aspectos destacados	Demanda	Producción	Sistemas no peninsulares	Intercambios internacionales	Transporte	Mercados
1	2	4	9	12	14	15

ASPECTOS DESTACADOS

La **demanda de energía eléctrica** en el sistema peninsular en el mes de octubre, experimentó una variación del -3,3 %, y una vez corregida, la variación fue del -2,3 % respecto al mismo mes del año anterior.

El **máximo de potencia instantánea** peninsular ha sido de 31.908 MW y de demanda diaria 658 GWh, sucedidos el 28 y 6 de octubre respectivamente. Estos máximos han variado respecto a los del mismo mes del año anterior en -4,4 % y en un -3,4 % respectivamente.

Durante el mes de octubre la tecnología nuclear fue la **principal fuente de generación**, con el 24,4 % del total de la producción, seguida por la eólica con el 21,8 % y por el ciclo combinado con el 19,6 %.

La **contribución de las energías renovables** al conjunto de la producción peninsular fue del 40,1 %. El descenso del 19,5 % en la generación renovable respecto a octubre del 2020, ha propiciado que la participación de esta energía en la estructura de generación haya variado en -8,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto a las **emisiones**, el 65,8 % de la generación peninsular estuvo libre de CO2, experimentando una variación de -6,5 puntos porcentuales frente a octubre de 2020. Debido a la menor participación de las energías renovables en el mix de generación, las emisiones de CO2 han variado un 27,0 % respecto al mismo mes del año anterior.

La **producción eólica** peninsular en el mes de octubre ha alcanzado los 4.229 GWh, registrando una variación del -25,5 % frente a la del mismo mes del año pasado.

Las **reservas hidráulicas** se han situado a finales de octubre en el 32,1 %, 13,6 puntos porcentuales menos respecto a octubre de 2020 y 2,0 puntos porcentuales por debajo del nivel del mes anterior. En términos hidroeléctricos, el mes de octubre ha sido un mes seco respecto a la media histórica de este mes.

En los **sistemas no peninsulares**, el sistema balear presentó una variación de la demanda de 20,8 %, que una vez corregida se tradujo en un 20,6 %. Respecto al sistema canario la demanda de octubre experimentó una variación de 8,8 % frente al mismo mes del año pasado, siendo ésta del 9,6 % una vez corregida.

En cuanto a los **intercambios internacionales** el mes de octubre resultó exportador, con una energía equivalente a -48 GWh.

El comportamiento de la **red de transporte** continúa el año con unos niveles de calidad muy elevados, siendo la tasa de disponibilidad acumulada superior al 98 % en todos los sistemas eléctricos.

Este mes se ha producido un incidente con pérdida de mercado en las instalaciones de la red de transporte peninsular, contabilizado en el cálculo de indicadores de calidad que ha supuesto una energía no suministrada (ENS) de 11,64 MWh. Asimismo, se ha producido otro incidente con pérdida de mercado en las instalaciones de la red de transporte de Canarias que ha supuesto una energía no suministrada (ENS) de 3,40 MWh.

En cuanto al **mercado eléctrico**, el precio final de la demanda peninsular en el mes de octubre se ha situado en 209,56 €/MWh, con un 30,4 % de variación respecto al mes anterior y con un 391,5 % frente a octubre de 2020.

Respecto al precio medio del mercado diario de electricidad en octubre fue de 199,90 €/MWh, volviendo a registrar el máximo histórico mensual, tras haberlo batido reiteradamente desde junio.

La repercusión de los servicios de ajuste en el precio final fue de 6,73 €/MWh,

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DEMANDA SISTEMA PENINSULAR

-3,3%

respecto al año anterior

TEMPERATURAS MÁS CÁLIDAS

1,6ºC

más que el año anterior

Componentes de la variación de la demanda peninsular

	Octubre 2021		Acumulado anual		Año móvil	
	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20
Variación mensual	18.974	-3,3	201.245	2,8	242.197	2,0
Componentes /1						
Laboralidad		-1,1		0,0		0,0
Temperatura /2		0,1		-0,2		-0,2
Demanda corregida		-2,3		3,0		2,2

1/ La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
2/ Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

Evolución diaria de las temperaturas peninsulares | º C



Componentes de la variación de la demanda peninsular | %



MÁXIMO DE POTENCIA INSTANTÁNEA

31.908 MW

28 oct 20:23 h

Evolución de la demanda peninsular | GWh



Potencia instantánea máxima peninsular | MW



Demanda diaria y demanda horaria máxima peninsulares



PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

NUCLEAR

Tecnología con mayor peso en la generación

24,4%

Estructura de potencia instalada peninsular | %

107.154 MW



Estructura de generación mensual peninsular | %



No renovables
Turbinación bombeo
Nuclear
Carbón
Ciclo combinado
Cogeneración
Residuos

Renovables
Eólica
Hidráulica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Otras renovables
Residuos

Balance de energía eléctrica peninsular /1

	Octubre 2021		Acumulado anual		Año móvil /2	
	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20
Hidráulica	1.020	-46,4	25.863	3,6	31.518	-2,3
Eólica	4.229	-25,5	46.044	8,9	57.577	4,7
Solar fotovoltaica	1.726	34,3	18.140	35,2	19.652	36,4
Solar térmica	328	-3,6	4.429	1,7	4.613	2,7
Otras renovables /3	431	4,1	3.839	5,0	4.655	9,2
Residuos renovables	62	-4,8	612	29,7	746	24,9
Generación renovable	**7.798**	**-19,5**	**98.927**	**11,0**	**118.762**	**6,9**
Turbinación bombeo /4	232	-0,5	2.176	-2,2	2.703	-0,6
Nuclear	4.748	4,8	46.555	1,5	56.465	5,3
Ciclo combinado /5	3.806	36,4	27.384	-15,9	33.170	-15,4
Carbón	528	124,8	3.644	-14,1	4.202	-18,6
Cogeneración	2.138	-9,1	21.687	-2,5	26.430	-2,3
Residuos no renovables	179	14,2	1.769	15,3	2.131	15,8
Generación no renovable	**11.632**	**13,0**	**103.215**	**-5,0**	**125.101**	**-3,5**
Consumos en bombeo	-370	0,8	-3.574	-6,0	-4.399	-9,4
Enlace Península-Baleares /6	-38	-63,9	-830	-30,4	-1.064	-24,2
Saldo intercambios internacionales /7	-48	-	3.507	17,3	3.797	20,9
Demanda (b.c.)	**18.974**	**-3,3**	**201.245**	**2,8**	**242.197**	**2,0**

Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.
1/ Asignación de unidades de producción según combustible principal.
2/ Año móvil: valor acumulado en los últimos 365 días o 366 días en años bisiestos.
3/ Incluye biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica.
4/ Turbinación de bombeo puro + estimación de turbinación de bombeo mixto.
5/ Incluye funcionamiento en ciclo abierto
6/ Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.
7/ Valor positivo: saldo importador; valor negativo: saldo exportador. Los valores de incrementos no se calculan cuando los saldos de intercambios tienen distinto signo.

Estructura de generación diaria del día de máxima generación de energía renovable peninsular | %

Mes / 31 octubre 2021



Histórico / 30 enero 2021



No renovables
- Turbinación bombeo
- Nuclear
- Carbón
- Ciclo combinado
- Cogeneración
- Residuos

Renovables
- Eólica
- Hidráulica
- Solar fotovoltaica
- Solar térmica
- Otras renovables
- Residuos

65,8% DE LA PRODUCCIÓN LIBRE DE CO_2

Evolución del peso de la generación renovable y no renovable peninsular | %



Renovables: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables.

No renovables: turbinación bombeo, nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos no renovables.

Evolución de las emisiones y peso de la generación libre de CO_2 peninsular



Emisones de CO_2 (ktCO_2 eq.)

Sin emisiones CO_2 : hidráulica, turbinación bombeo, nuclear, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y residuos renovables

Con emisiones CO_2 : carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos no renovables

RENOVABLES PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA PENINSULAR 40,1%

Evolución de la generación renovable peninsular | GWh



Evolución de la generación no renovable peninsular | GWh



71,5%

MÁXIMA COBERTURA CON GENERACIÓN EÓLICA

30 oct 05:50 h

Generación eólica diaria peninsular



Energía producible eólica comparada con el producible eólico medio histórico | GWh



Máximos de generación de energía eólica peninsular

	Octubre 2021	Histórica
Potencia (MW)	15.466 Domingo 31/10/2021 (13:24 h)	19.588 Lunes 28/12/2020 (14:28 h)
Cobertura de la demanda (%)	71,5 Sábado 30/10/2021 (05:50 h)	75,9 Domingo 03/11/2019 (05:20 h)

Potencia hidráulica instalada y reservas hidroeléctricas

a 31 de octubre por cuencas hidrográficas



32,1% *Embalses peninsulares*

RESERVAS HIDROELÉCTRICAS

13,6 pp menos que oct. 2020

Energía producible hidráulica diaria comparada con el producible medio histórico | GWh



Reservas hidroeléctricas | GWh



SISTEMAS NO PENINSULARES

DEMANDA SISTEMAS NO PENINSULARES **12,6%**

Respecto al año anterior

Componentes de la variación de la demanda Islas Baleares

	Octubre 2021		Acumulado anual		Año móvil	
	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20
Variación mensual	**445**	**20,8**	**4.683**	**13,1**	**5.484**	**10,2**
Componentes **/1**						
Laboralidad		-0,8		-0,4		-0,4
Temperatura **/2**		0,9		1,2		0,7
Demanda corregida		20,6		12,3		9,9

1/ La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
2/ Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

Componentes de la variación de la demanda Islas Canarias

	Octubre 2021		Acumulado anual		Año móvil	
	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20
Variación mensual	**734**	**8,8**	**6.632**	**0,0**	**7.950**	**-2,0**
Componentes **/1**						
Laboralidad		-0,8		-0,1		-0,1
Temperatura **/2**		0,0		-0,1		-0,1
Demanda corregida		9,6		0,3		-1,8

1/ La suma de los componentes es igual al tanto por ciento de variación de la demanda total.
2/ Una media de las temperaturas máximas diarias por debajo o por encima de los umbrales de invierno y verano respectivamente, produce aumento de la demanda.

Balance de energía eléctrica sistemas no peninsulares /1

	Islas Baleares		Islas Canarias		Ceuta		Melilla	
	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20	GWh	% 21/20
Hidráulica	-	-	0,3	-5,9	-	-	-	-
Hidroeólica	-	-	2	27,2	-	-	-	-
Eólica	0,3	-17,7	122	23,8	-	-	-	-
Solar fotovoltaica	17	72,7	21	4,4	-	-	0,01	-4,2
Otras renovables **/2**	0,2	789,8	1	0,0	-	-	-	-
Residuos renovables	6	2,8	-	-	-	-	1	-10,8
Generación renovable	**24**	**45,4**	**146**	**20,4**	**-**	**-**	**1**	**-10,8**
Carbón	-1	-	-	-	-	-	-	-
Motores diésel	42	135,9	160	14,1	16	2,7	15	0,3
Turbina de gas	19	111,2	27	-15,8	0,03	-72,9	0	-
Turbina de vapor	-	-	112	-12,3	-	-	-	-
Fuel/gas	61	127,6	300	-0,4	16	2,2	15	0,3
Ciclo combinado **/3**	312	121,1	288	14,1	-	-	-	-
Cogeneración	4	72,3	0	-	-	-	-	-
Residuos no renovables	6	2,8	-	-	-	-	1	-10,8
Generación no renovable	**383**	**55,6**	**588**	**6,2**	**16**	**2,2**	**16**	**-0,1**
Enlace Península-Baleares **/4**	38	-63,9	-	-	-	-	-	-
Demanda (b.c.)	**445**	**20,8**	**734**	**8,8**	**16**	**2,2**	**16**	**-0,5**

Nota: Todos los porcentajes de variación están referidos al mismo período del año anterior.
La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.
1/ Asignación de unidades de producción según combustible principal.
2/ Incluye biogás y biomasa.
3/ Incluye funcionamiento en ciclo abierto. En el sistema eléctrico de Canarias utiliza gasoil como combustible principal.
4/ Valor positivo: entrada de energía en el sistema; valor negativo: salida de energía del sistema.

Estructura de potencia instalada Islas Baleares

2.048 MW



Carbón | Motores diésel | Turbina de gas
Ciclo combinado | Generación auxiliar | Cogeneración
Residuos no renovables | Residuos renovables | Eólica
Solar fotovoltaica | Otras renovables | Enlace Península-Baleares

Cobertura de la demanda mensual Islas Baleares



Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Baleares | GWh



Carbón | Fuel/gas (1) | Ciclo combinado (2) | Eólica | Solar fotovoltaica
Otras renovables | Cogeneración | Residuos no renovables | Residuos renovables | Enlace Península-Baleares

La producción neta de las instalaciones no renovables tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.
1/ Incluye motores diésel y turbina de gas.
2/ Incluye funcionamiento en ciclo abierto.

8,6% ENLACE PENÍNSULA-BALEARES

de la demanda Baleares

Estructura de potencia instalada Islas Canarias

3.079 MW



Motores diésel | Turbina de gas | Turbina de vapor
Ciclo combinado | Cogeneración | Hidroeólica
Eólica | Solar fotovoltaica | Otras renovables

Cobertura de la demanda mensual Islas Canarias



Evolución de la cobertura de la demanda de las Islas Canarias | GWh



La producción neta de las instalaciones no renovables e hidráulicas UGH tienen descontados sus consumos propios. En dichos tipos de producción una generación negativa indica que la electricidad consumida para los usos de la planta excede su producción bruta.
1/ Incluye motores diésel, turbina de gas y turbina de vapor.
2/ Incluye funcionamiento en ciclo abierto. Utiliza gasoil como combustible principal

19,8% RENOVABLES PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA GENERACIÓN

INTERCAMBIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

-48 GWh SALDO EXPORTADOR DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

Intercambios por fronteras | GWh



Saldo físico de intercambios por fronteras | GWh



Horas sin congestión y con congestión en la interconexión con Francia | %



Capacidad de intercambio y saldo neto en la interconexión con Francia | MW/MWh



Horas sin congestión y con congestión en la interconexión con Portugal | %



Capacidad de intercambio y saldo neto en la interconexión con Portugal | MW/MWh



TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TASA MENSUAL DE DISPONIBILIDAD

Red Peninsular
98,40%

Red de Baleares
97,95%

Red de Canarias
97,68%

Evolución del índice de disponibilidad de la red de transporte | %



Datos provisionales pendientes de auditoría.

Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM)

	Octubre 2021	Acumulado anual
Peninsular		
Energía no suministrada (MWh)	11,64	179,53
Tiempo de interrupción medio (minutos)	0,027	0,391
Baleares		
Energía no suministrada (MWh)	0,00	0,86
Tiempo de interrupción medio (minutos)	0,000	0,080
Canarias		
Energía no suministrada (MWh)	3,40	31,08
Tiempo de interrupción medio (minutos)	0,203	2,048

Datos provisionales pendientes de auditoría.

Instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica en España

	400 kV	≤ 220 kV			
	Península	Península	Baleares	Canarias	Total
Total líneas (km)	**21.766**	**19.458**	**1.929**	**1.564**	**44.716**
Líneas aéreas (km)	21.649	18.666	1.141	1.237	42.694
Cable submarino (km)	29	236	582	30	877
Cable subterráneo (km)	88	555	206	297	1.146
Subestaciones (posiciones)	**1.587**	**3.271**	**689**	**631**	**6.178**
Transformación (MVA)	**84.790**	**1.363**	**3.838**	**3.630**	**93.621**
Número de unidades	157	3	40	33	233
Reactancias (MVAr)	**9.800**	**3.622**	**424**	**36**	**13.882**
Número de unidades	67	54	20	5	146
Condensadores (MVAr)	**100**	**1.200**	**0**	**0**	**1.300**
Número de unidades	1	12	0	0	13

Datos provisionales pendientes de auditoría.
Incluye los activos de la red de transporte del resto de empresas.

MERCADOS DE ELECTRICIDAD

MERCADO DIARIO
PRECIO MEDIO MENSUAL

199,90 Euros/MWh

446,7% superior respecto al año anterior

Evolución del precio del mercado diario | €/MWh



Mercado diario: participación de cada tecnología en el precio marginal | %



Evolución de los componentes del precio final medio | €/MWh



Componentes del precio final medio de la energía | %

209,56 €/MWh



SERVICIOS DE AJUSTE REPERCUSIÓN EN EL PRECIO FINAL MEDIO

6,73 €/MWh

Evolución de la repercusión de los servicios de ajuste del sistema en el precio final medio | €/MWh



1/ Incluye liquidación servicios transfronterizos de balance.

COSTE SERVICIOS AJUSTE

119,4%

Respecto al año anterior

Coste de los servicios de ajuste | M€

	2020 Octubre	2021 Octubre
Restricciones técnicas al PDBF	35	46
Restricciones técnicas en tiempo real	13	35
Restricciones técnicas	47	82
Banda	10	37
Desvíos	3	9
Otros /1	-1	0,4
Control de factor de potencia	-1	-1
Total Servicios de ajuste	**58**	**127**
Δ2021/2020		119,4%

1/ Incluye incumplimiento de energía de balance, saldo de desvíos y desvíos entre sistemas.

Solución de restricciones técnicas (Fase I) y precio



Energía gestionada en los servicios de ajuste | GWh



RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

PRECIO MEDIO DE REGULACIÓN SECUNDARIA

A SUBIR

442,4%

Respecto al año anterior

A BAJAR

473,8%

Banda de regulación secundaria



Energía de regulación secundaria



PRECIO MEDIO DE REGULACIÓN TERCIARIA

A SUBIR	A BAJAR
445,0% ↑	399,9% ↑

Respecto al año anterior

Regulación terciaria



VOLUMEN DE ENERGÍA RESERVAS DE SUSTITUCIÓN

-3,9% ↓

Respecto al año anterior

PRECIO MEDIO RESERVAS DE SUSTITUCIÓN

208,68

Euros/MWh

Reservas de sustitución. Energía asignada SEPE



Nota: Con la entrada en marzo de 2020 del producto RR (Reservas de sustitución), que sustituye a Gestión de Desvíos, se ha adecuado la información`para poder ofrecer, de la mejor forma posible, los datos actuales de este producto y los históricos del antiguo mecanismo.

VOLUMEN DE ENERGÍA DE RESTRICCIONES TIEMPO REAL

19,4%

Respecto al año anterior

PRECIO MEDIO DE RESTRICCIONES TIEMPO REAL A SUBIR

189,5%

Respecto al año anterior

Reservas de sustitución. Necesidades cubiertas y asignaciones | GWh



Restricciones técnicas en tiempo real



Información elaborada con
datos disponibles a
12 de noviembre de 2021

Edita
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
P.º del Conde de los
Gaitanes, 177
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 650 85 00
Fax. 91 640 45 42
www.ree.es

Coordinación de la edición
Departamento de Comunicación
Externa de RED ELÉCTRICA

Coordinación técnica
Departamento de Acceso
a la información del Sistema Eléctrico
de RED ELÉCTRICA

Fecha de edición
Noviembre de 2021

Glosario de términos

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA